

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результаты

(Изменение №3)

Дата формирования	29.10.2021
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г. АПАТИТЫ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7"
Код учреждения	47341605
ИНН	5101700858
КПП	511801001
Период формирования	2021
Сформировано	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г. АПАТИТЫ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7" ИНН 5101700858 КПП 511801001

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения
--	--------------------------------------	--	----------------------

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в г. Апатиты, г. Кировске и Ковдорском районе	Внеплановая проверка	03.02.2021 - 24.02.2021	Нарушений не выявлено
--	-------------------------	----------------------------	-----------------------

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в г. Апатиты, г. Кировск и Ковдорском районе	Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления	02.06.2021 - 21.06.2021	нарушений не выявлено
---	---	----------------------------	-----------------------

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в г. Апатиты, г. Кировск и Ковдорском районе	Плановая проверка	12.10.2021 - 25.10.2021	1) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.4.3. (пр. Сидоренко, 22а, каб. №202, 203) . 2) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.4.3. (пр. Сидоренко, 22а, каб. №307, ул.Сосновая, 21, каб. 211,214,217,213). 3) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.5.2 (пр. Сидоренко, 22а, каб. №202,203, 214, 317, ул. Сосновая, 21, каб. №209,211,213). 4) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.5.3. (пр. Сидоренко, 22а, каб. № 202, 203,214,317). 5) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.5.1 (пр. Сидоренко, 22а, каб. № 202, 203,204,301,317, ул. Сосновая, 21, каб. №209,211,213). 6) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.8.1 (пр. Сидоренко, 22а, каб. № 203,301, ул. Сосновая, 21, каб. 209, 211, 213, 218, 219)
---	----------------------	----------------------------	--

ОНД и ПР г. Апатиты и г.
Кировска УНД и ПР
Главного управления
МЧС России по
Мурманской области

Плановая
проверка

14.10.2021 -
26.10.2021

1) п. 4.3.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Высота горизонтального участка пути эвакуации в свету, менее 2 м. 2) п. 4.3.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Высота горизонтального участка пути эвакуации в свету, менее 2 м. 3) п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Двери эвакуационного выхода, расположенные на пути эвакуации не открываются по направлению выхода из здания. 4) п. 4.3.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Высота горизонтального участка пути эвакуации в свету, менее 2 м. 5) Ст. 134, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Для покрытия пола на путях эвакуации применены материалы (линолеум) с неизвестным показателем пожарной опасности. 6) Ст. 134, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Для покрытия пола на путях эвакуации применены материалы (линолеум) с неизвестным показателем пожарной опасности. 7) п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Двери эвакуационного выхода, расположенные на пути эвакуации не открываются по направлению выхода из здания. 4.3.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Высота горизонтального участка пути эвакуации в свету, менее 2 м. 9) «СП 6.13130.2013. Система противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». Кабельные линии системы противопожарной защиты не выполнены огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение. 10) ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.3.2. В зданиях с эвакуационными выходами в свету менее 1,9 м — часть дверей эвакуационных выходов в свету, выполненных из ПВХ, расположенных в лестничных клетках, коридорах, актовом зале.

[Закреть](#) [Печать](#)